



**RSUD  
AW. Sjahranie**

**PENGUNAAN TANDA BAHAYA KEBAKARAN  
(ALARM DAN KENTONGAN KAYU)**

**No. Dokumen**  
031/K3/AWS/X/16

**No. Revisi**  
01

**Halaman**  
1/1

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

**Tanggal Terbit**  
28 Oktober 2016



Ditandatangani oleh Pemimpin BLUD,  
**RSUD  
A. WAHAB SYAHRANIE  
SAMARINDA**  
dr. Rachim Dimpud M, Sp.B, FINAC, M.Kes

**PENGERTIAN**

Adalah alat/sarana yang digunakan sebagai tanda adanya bahaya kebakaran yang terjadi di dalam lingkungan rumah sakit.

**TUJUAN**

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah penggunaan alat/tanda bahaya kebakaran (alarm dan kentongan kayu) di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda

**KEBIJAKAN**

Surat Keputusan Pemimpin BLUD RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda Nomor: 800.2177/Kepeg/2016 Tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda.

**PROSEDUR**

1. Alarm/ Bel listrik
  - a) Tekan tombol Alarm/ bel listrik
  - b) Tempat Alarm/Bel Listrik : Sakura, IGD, Poliklinik Spesialis.
2. Kentongan kayu
  - a) Pukul kentongan kayu dengan pemukul yang tersedia terus menerus
  - b) Tempat kentongan besi : Depan ruang cempaka

**UNIT TERKAIT**

1. Satpam
2. Seluruh karyawan RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda